



Numer obwodu		Moc zainst.(obl.)	Zabezpieczenie	Nazwa obwodu	
Długość		Przekrój	Przewód	Lokalizacja	
--	--	--	RBK-00 gG 80A	Zasilanie z rozdzielnicy głównej	
--	--	--	--	budynku biurowego	
ZK/1	--	--	RBK-00 gG 63A	WLZ kier. bud. warsztatów	
--	--	4x95	YAKY	---	
ZK/2	--	10	RBK-00 gG 35A	WLZ kier. bud. garażu	
--	--	4x10	YKY	---	
ZK/3	--	--	STV 02 3p gG 25A	Istniejący WLZ	
--	--	--	--	---	
ZK/3	--	--	STV 02 1p gG 25A	Istniejący WLZ	
--	--	--	--	---	

Dział odp.

BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Szłum, ul. Chełmińska 1

Kierownik techniczny

Adam Kibort

Wykonał

mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PWOE/12

Zatwierdził

--

Tytuł

Schemat złącza ZK

Podzój dokumentu

Projekt budowlany

Tytuł zadania:

Budowa budynku garażowego na sprzęt edukacyjno-rolniczy

Adres:

Boriewiczzi, dz. nr 91/27; 91/80; 91/81; 91/82; 91/83; 196, obr. Boriewicz

Zmiana

--

Data

01-2018

Arkusz

E-3

--

A3