RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Feliks Mikulski upr. KG PSP nr 3
28 VIII 2018
miejscowość, data
Zgodność projektu z wymogan ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag: z uwagami:

LEGENDA

- – Wyłącznik 1–biegunowy, IP–44 p/t
- – Wyłącznik 1–biegunowy, IP–20 p/t
- – Wyłącznik schodowy, IP–20 p/t
- – Wyłącznik schodowy, IP–44 p/t
- a b – Wyłącznik świecznikowy, IP–20 p/t
- a b – Wyłącznik świecznikowy, IP–44 p/t
- – Czujnik ruchu 360 stopni, zasięg min. 10 m
- P – Puszka przyłączeniowa oświetlenia podszafkowego z własnym wyłącznikiem
- PP – Przycisk wyłączenia pożarowego tablic TP i TR
- PU – Przycisk wyłączenia pożarowego UPS–a
  " ZA ZEZWOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO"
- (W) – Wentylator kanałowy 230V, max. P=50W
  p.5 załączany z oświetleniem , zwloka przy wyłączaniu
  p.29 wyłącznik sznurkowy
- (M) – Wentylator dachowy 230V, max. P=100W

Starosta Sztumski
82-400 Sztum

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax.: +48 +34 3245161

Inwestor:	Powiat Sztumski reprezenowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 21				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie zlokalizowanego przy ul. Reja 12, 82-400 Sztum działka nr 403/16, obr. II m. Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/04 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	VIII 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	VIII 2018	
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA BLOK OPERACYJNY				Skala: 1:50	Nr rysunku: E-1