

Sch 289/2015
M. 26.11.2015
W. Szt.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sztumie

OSTATNIA
DECYZJA

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Sztumie woj. pomorskie
82-400 Sztum, ul. Sienkiewicza 27
tel. (585) 640 19 20; tel./fax 640 19 23
NIP 579-19-57-084 Regon 192633667
za potwierdzeniem odbioru

PR.5580.22.7.2015.ASz

DECYZJA

Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z wystąpieniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie

postanawiam zmienić

Decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2012 r. znak PR-5580/33-3/2012 zmienioną decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie 14 stycznia 2014 r. znak PR.5580.33.5.13.2014.DT w następujący sposób:

przesunąć termin wykonania obowiązków decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie znak: PR/5580/33-3/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

L. p. obowiązku decyzji	Wskazany obowiązek	Dotychczasowy termin wykonania obowiązku	Nowy termin wykonania obowiązku
1	2	3	4
1	Wyposażyć budynek w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 mm z węzłem półsztywnym. (Istnieje możliwość odstępstwa – opisana w uzasadnieniu). Poddać przeglądom technicznym i konserwacyjnym hydranty wewnętrzne.	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2016 roku
5	Ograniczyć do dopuszczalnej wartości długość dojścia ewakuacyjnego (dojście ewakuacyjne - z pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz bądź do obudowanej klatki schodowej wyposażonej urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu). Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego została przekroczona o ponad 100 %. (Istnieje możliwość odstępstwa – opisana w uzasadnieniu).	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2016 roku

6	Zapewnić źródło wody do celów przeciwpożarowych odpowiadającą wydajność.	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2016 roku
---	--	----------------------	----------------------

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. do tut. Komendy wpłynęło pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dnia 17 listopada 2015 r. dot. prośby o przesunięcie terminu wykonania obowiązków wyznaczonych Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dnia 14 stycznia 2014 r. znak PR.5580.33.5.13.2014.DT.

Jak ustalono w dniu 16 grudnia 2013 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z prośbą o przesunięcie terminu wykonania obowiązków wyznaczonych punktami: 1, 3, 5 oraz 6 decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2012 r. znak PR-5580/33-3/2012 nakazujących:

- 1) wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 mm z węzłem półsztywnym, a także poddanie przeglądowi technicznemu i konserwacyjnemu hydranty wewnętrzne.
- 2) przedstawienie aprobat technicznych i deklaracji zgodności (co najmniej trudno zapalności) na drewniane panele podłogowe na drodze ewakuacyjnej, zaimpregnowanie środkiem ogniochronnym lub wymienienie na inne spełniające w/w wymagania.
- 3) ograniczenie do dopuszczalnej wartości długości dojścia ewakuacyjnego (dojście ewakuacyjne - z pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz bądź do obudowanej klatki schodowej wyposażonej urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu).
- 4) zapewnienie źródła wody do celów przeciwpożarowych o odpowiedniej wydajności.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie przychylił się do prośby strony i decyzją znak: PR.5580.33.5.13.2014.DT z dnia 14 stycznia 2014 r. przesunął termin wykonania obowiązku na dzień 31 grudnia 2014 r.

Strona postępowania udokumentowała wykonanie obowiązku określonego w punkcie 3 decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2012 r. znak PR-5580/33-3/2012 zmienionej decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dnia 14 stycznia 2014 r. znak PR.5580.33.5.13.2014.DT

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W realiach niniejszej sprawy podstawową kwestią jest doprowadzenie do skutecznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a strona daje gwarancję, że w wyznaczonym terminie spełni nałożone obowiązki. Poza tym na mocy pierwotnej decyzji strona nie nabyła żadnego prawa. Po zapoznaniu się z przedstawionymi argumentami i uznając słuszny interes strony postanowiono orzec jak na wstępie.

Równocześnie informuję, iż jest to **ostatnie przesunięcie terminu wykonania obowiązków** wskazanych w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie znak

PR-5580/33-3/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku nałożonego na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie.

W razie stwierdzenia niewykonania przez stronę (dyrektora szkoły) w terminie nałożonego obowiązku, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2) za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sztumie

md. bryg. *Tomasz Banach*

Otrzymują:

1. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kołozębnie
Kołoząb 10
82-433 Mikołajki Pomorskie,
2. PR – a/a.