

ON.272.2.2015.III

## Wykonawcy postępowania

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

#### dot. przetargu: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

#### Pytanie:

Zgodnie odpowiedziami dotyczącymi przetargu: "Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla":

- w kosztorysie D w poz. 3 powinno być 111, a w poprawionych plikach jest 110.  
Poprawiać ręcznie czy zrobią Państwo korektę?
- w kosztorysie A w poz. 62 krotność powinna wynosić 1, a w poprawionych plikach jest 0,8.  
Poprawiać ręcznie czy zrobią Państwo korektę?
- w kosztorysie F w poz. 4.3 występuje jedno pole na cenę, ale podano dwie ilości robót. Cena kostki kolorowej jest inna niż szarej, więc cena nie może być taka sama. Prosimy o poprawę konstrukcji przedmiaru
- w kosztorysie C poz. 9.15 błędnie uwzględniono kostkę szarą. Proszę dokładnie przeanalizować poz. 38 z Załącznika nr 3 do tego odcinka.

#### Odpowiedź:

- w kosztorysie D (Pierzchowice – Mikołajki Pomorskie) poz. 3, ilość robót, Zamawiający poprawia na 111 szt.
- w kosztorysie A (Gościszewo – Węgry) poz. 62, Krotność pozostaje bez zmian: nakłady podstawowe dot. grubości 15 cm, wobec tego dla grubości 12 cm Krotność wyniesie:  $12:15 = 0,8$ .
- w kosztorysie F (Bałart – Nowiec) poz. 4.3, Zamawiający dzieli poz. na dwie, oddzielając kostkę szarą od czerwonej linią poziomą wprowadzając Lp. 4.3.1 zgodnie z poniższym zapisem:

4.3.1	05.03.23	Jak wyżej lecz: - kostka brukowa szara chodnik w środku i linie rozdzielające: $(7,70 \times 5,50) + 8 \times 4,50 \times 0,20 = 42,35 + 7,20$	m <sup>2</sup>	50,00		
-------	----------	--	----------------	-------	--	--

- w kosztorysie C poz. 9.15 - Zamawiający informuje, że należy skreślić w załączniku nr 3, Lp. 38, w kol. „, nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej h=8 cm” słowo „k. szara”.

Wobec powyższego Zamawiający informuję, że na stronie internetowej zamieszcza poprawione kosztorysy ofertowe załącznik nr 3C oraz 3D.