

Sztum, dnia 28-10-2014r.

ON.272.7.2014.III

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie o jaki typ nawierzchni chodzi Zamawiającemu. Czy opisana nawierzchnia to natrysk (mata SBR 10mm plus natrysk) czy sandwich (mata SBR 10mm, szpachla, wylewka EPDM 3mm).

Proszę też o wyjaśnienie czy nawierzchnia systemowa ma być ułożona bezpośrednio na podbudowie z kruszywa. Chcemy zauważyć, że w takim przypadku wykonana powinna być podbudowa elastyczna ET, w innym przypadku nawierzchni systemowa może ulec pęknięciom.

Odpowiedź:

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI TYPU „NATRYSK”

Właściwości	Wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie	P1,08MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu	P48,0%
Wytrzymałość na rozdzieranie	P140N
Ścieralność mierzona w aparacie Stuttgarta	O0,09mm
Zmiana wymiarów w temp. 60°C	O0,02%
Nasiąkliwość	O12%
Mrozoodporność oceniona przyrostem masy	O0,5%
Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali szarej)	5

Do oferty należy dołączyć autoryzację producenta nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji