

Sztum, dnia 28-09-2015r.

ON.272.8.2015.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 2 z zestawu III.

Pytanie 2

W SIWZ wskazano na zabezpieczenie okładzin drewnianych auli poddasza. Podłoga jest również wykonana z litego drewna. Czy straż pożarna zgodziła się na nie zabezpieczenie podłogi do klasy NRO? Ponadto zgodnie z przepisami każdy element wystroju powinien być zabezpieczony do klasy co najmniej trudnozapalności. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy jest wykonanie zabezpieczenia tylko okładzin drewnianych ścian i sufitów z wyłączeniem pozostałych elementów ?

Odpowiedź:

W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich okładzin drewnianych do klasy NRO. **Zamawiający precyzując odpowiedź informuje, iż w ramach wszystkich okładzin należy uwzględnić również posadzkę drewnianą.**