

Sztum, dnia 16-11-2015r.

ON.272.11.2015.III

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębii o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

projekt umowy - § 19 ust. 1 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wprowadzenie robót zamiennych oraz innych robót, nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia (§ 19 ust. 1 lit. e, g, h, k, l) - spowoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO, cena ofertowa wykonawcy obejmuje wyłącznie zakres objęty opisem przedmiotu zamówienia. Tym samym jakiegokolwiek odejście od dokumentacji projektowej nie może być objęte ceną ryczałtową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że roboty zamienne nie stanowią wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku wystąpienia robót innych lub nieprzewidzianych będą one rozliczane na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Pytanie 2

Cz. V p. 8 ppkt 2 tiret 1 Doświadczenie zawodowe i Załącznik Nr 5 do SIWZ - czy mając na uwadze zapis „wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat” wystarczającym będzie wyszczególnienie w załączniku nr 5 przez Wykonawcę wykonanych robót, wskazujących na spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. min. 1 roboty o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł /budowa, przebudowa Sali gimnastycznej.../ ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższy warunek został zapisany w części IV pkt 1 ppkt 2.

Pytanie 3

Wg zestawienia pomieszczeń rys. Nr 2 i 3 architektury w pomieszczeniach 1/11, 1/12 oraz 2/12 należy zastosować terakotę jako wykończenie posadzki, a wg przedmiaru panele podłogowe. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć panele podłogowe.

Pytanie 4

Czy bramy garażowe mają być sterowane elektrycznie? Brak zasilania w projekcie branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć bramy uchylne, otwierane ręcznie, bez sterowania elektrycznego.