

ON.272.11.2015.III

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębii o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej o następujące elementy:

1. Zestawienie instalacji wentylacji z podaniem parametrów technicznych central wentylacyjnych.
2. Karta doboru hydroforni.
3. Zestawienia elementów instalacji solarnej.

Odpowiedź:

1. Parametry central wentylacyjnych w załączeniu.
2. Karta doboru hydroforni w załączeniu.
3. W załączeniu schemat kotłowni wraz ze schematem instalacji solarnej.

Zestawienie elementów instalacji solarnej:

Lp.	Oznaczenie Materiału	Ilość
1.	Kolektor słoneczny 2,3m ² poziomy	8 szt.
2.	Rury łączące (1 para)	7 szt.
3.	Zestaw przyłączeniowy - jednostronny	1 komplet
4.	Tuleja zanurzeniowa na cz.temp.kolektora	1 komplet
5.	Zest. mocujący z poziomymi uchwyty 8 kolektorów, płyta falista 5+6	1 komplet
6.	Solar-Divicon PS20 z pompą wysokoefektywną	1 komplet
7.	Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrzeniem, 22 mm	1 komplet
8.	Przewody przyłączeniowe systemu solarne (2 szt)	1 komplet
9.	Płyn do układu systemu solarne Tyfocor-LS 25 l	1 napełnienie
10.	Sterowanie	1 komplet
11.	Termostat zabezpieczający	1 komplet
12.	Czujnik nasłonecznienia – fotoogniwo	1 komplet