

Sztum, dnia 19-11-2015r.

ON.272.11.2015.III

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

**dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębii o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

### **Pytanie 1**

W sieci teletechnicznej nie zaprojektowano elementu aktywnego to jest switcha. Czy w skład zamówienia wchodzi switch? Jeżeli tak, to jaki?

#### **Odpowiedź:**

W skład zamówienia wchodzi switch o parametrach:

Dane techniczne

liczba portów 1000 Mbit

- 16 szt.

obsługiwane protokoły

- IEEE 802.3i
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3

rozmiar tablicy adresów MAC

- 8000

algorytm przełączania

- store-and-forward

prędkość magistrali wew.

- 32 Gb/s

możliwość instalacji w szafach 19'

- tak

szerokość

- 280 mm

wysokość

- 44 mm

głębokość

- 180 mm

Przełącznik DGS-1016D jest niezarządzalnym przełącznikiem 10/100/1000 Mb/s

dedykowanym do obsługi małych grup roboczych. Urządzenie cechuje się prostotą obsługi i instalacji, a jednocześnie zapewnia maksymalną wydajność sieci.

### **Pytanie 2**

W projekcie wymieniona jest centrala wentylacyjna, natomiast w przedmiarze jej nie ma. Czy w skład zamówienia wchodzi centrala wentylacyjna?

#### **Odpowiedź:**

W skład zamówienia wchodzi centrala wentylacyjna.