

ON.272.11.2015.III

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębii o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Załączniki w wersji edytowalnej przesłano w dniu 16.11.2015r.

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów technicznych paneli podłogowych (klasa ścieralności, grubość, kolor, itp.).

Odpowiedź:

Parametry tech. paneli podłogowych:

KLASA PRZEZNACZENIA: 33 - panele przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu

KLASA ŚCIERALNOŚCI: AC5

GRUBOŚĆ: 10mm.

BEZKLEJOWY SYSTEM MONTAŻU

SZEROKOŚĆ DESKI: deski o szerokości ok. 190mm lub 160mm

STRUKTURA POWIERZCHNI: struktura drewna – naturalny dąb

V-FUGA: brak

OGRZEWANIE PODŁOGOWE: niewymagane

POWŁOKA ANTYSTATYCZNA: wymagana

Pytanie 3

Prosimy o podanie szczegółowych założeń dotyczących wykładziny sportowej na sali.

Odpowiedź:

Warstwy zaprojektowanej podłogi sportowej zgodne z przekrojem poprzecznym (rys nr 8).

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innej podłogi systemowej o ile jest ona równoważna z systemem podłogi zaprojektowanej. Podłoga sportowa ma być zgodna z 13 parametrami normy PN EN 14904:2009.

Pytanie 4

Z jakiego materiału drzwi zewnętrzne przyjąć do wyceny? W opisie do architektury zaistniała rozbieżność (PCV czy ALU?).

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny drzwi zewnętrzne z aluminium

Pytanie 5

Prosimy o podanie szczegółowego opisu balustrad schodowych i balustrad przy podjeździe. Jaki kolor, z jakiego materiału itd.

Odpowiedź:

Schemat wykonania balustrad klatek schodowych zamieszczono w zestawie nr V pyt. 17. Balustrady przy podjeździe umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręcze na słupkach z rur okrągłych RO 42,4x3,2mm pochwyty oraz słupki pośrednie wykonane z rur okrągłych RO 26,9x2,9mm. Elementy podjazdu malować proszkowo w kolorze szarym.

Pytanie 6

Pozycja nr 457 przedmiaru robót cyt.: „Tablice informacyjne ogólne wg projektu wykończenia wnętrz”. Prosimy o udostępnienie przywołanego projektu. Pozycja nr 460 przedmiaru również przywołuje w/w projekt.

Odpowiedź:

Projektu wykończenia wnętrz nie przewiduje się. Tablice opisujące pokoje np. szatnia, magazyn sprzętu, pokój nauczycielski itd. o wymiarach min 100x300mm z płyty PCV gr. 1mm w kolorze biało niebieskim. Tablice dla znaków ewakuacyjnych, ppoż z płyty PCV gr. 1mm fotoluminescencyjne.

Pytanie 7

Z jakiego materiału i o jakich wymiarach ma zostać wykonana tablica informacyjna na elewacji (poz. 458 przedmiaru).

Odpowiedź:

Tablica 90x200cm nad głównym wejściem do budynku z napisem „SALA SPORTOWA”. Tablica ze szkła bezpiecznego gr. 6mm, litery o wysokości 20cm w kolorze czerwonym.

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie opisu wyposażenia podstawowego i pomocniczego sali przywołanego w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

- Tablica świetlna sterowana bezprzewodowo:

Wymiar tablicy 100 cm x 70 cm

Tablica wskazuje parametry: czas rzeczywisty; czas gry - ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut; wynik gry 0-199.

Wielkość znaków: ok 100 mm. Tablica powinna wydawać sygnał dźwiękowy.

Znaki na tablicy widoczne z odległości - do 30 metrów,

Zasilanie: 230 V / 50 Hz. Ciężar: ok. 25 kg.

- Stanowisko sędziowskie:

Stanowisko sędziowskie powinno składać się z:

- a) Stojak sędziowski szt. 1 do siatkówki z regulacją wysokości i pulpitem. Stalowy lakierowany proszkowo. Stojak ze stopniową regulacją wysokości co 50mm, od 1150 do 1450 mm; S-119 Stojak do siatkówki plażowej ze stopniową regulacją wysokości co 50mm, od 1150 do 1450 mm
- b) Tablica wyników do tenisa stołowego szt. 3
 Wymiary po ustawieniu: 25 x 16 x 12 cm
 Punkty: 0-25
 Sety: 0-5
 Zapięcie: zatrzaski
- c) Stolik sędziowski szt. 2 wykonany z profilu 30x30 i 40x20, malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stolik posiada stopki ułatwiające wypoziomowanie stołu. Stolik 2-os posiada blat o wymiarze 1300x500.
 Krzesło sędziowskie szt. 5 wykonane z rury fi 25, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
 Rozmiar nr 7.
- **Siatka ochronna** (piłkochwyty) o oczkach 4x4cm o wymiarach 12,5x7,0m.
 - **Koszykówka główna** - dwa kosze naścienne podnoszone elektrycznie pionowo na tablicach z ramą metalową.
 - **Siatkówka** - zestaw turniejowy - 2 słupki aluminiowe, 2 osłony na słupki, siatka turniejowa – 1 kpl
 - **Drabinki gimnastyczne** 90x250cm – 16 kpl
 - **Trybuny** składane teleskopowe typu ławkowego 3 rzędowe, dł. modułu 300cm, dla min 24 osób.
 Różnica poziomów między podestami: 300mm
 Wysokość stopni pośrednich: 150mm
 Wykończenie powierzchni części metalowych: malowanie proszkowe w kolorze szarym
 Materiał podestu: płyta antypoślizgowa gr. 18mm, kolor drewnopodobny
 Głębokość trybuny po rozłożeniu: 2050mm
 Głębokość trybuny po złożeniu: 1229mm
 Wysokość ostatniego podestu: 600mm
 - **Trybuna składana jezdna** –posiada możliwość ruchu w kierunku prostopadłym do ściany (płaszczyzny czołowej trybun) oraz - po uniesieniu jej przy pomocy systemowych wózków - możliwość transportu w dowolne miejsce.

Pytanie 9

Prosimy o podanie sposobu otwierania bram stalowych.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w zestawie nr XVII pyt. 4.

Pytanie 10

Prosimy o podanie parametrów koszy na śmieci – 5 kpl. Przywołanych w przedmiarze robót poz. 215.

Odpowiedź:

Kosze na śmieci – 5kpl
 Pojemność – 20l
 Wysokość - 440mm

Średnica – 250mm

Typ – na słupku metalowym

Materiał - blacha ocynkowana o grubości 0,9-2,0 mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym

Typ opróżniania – przez obrót pojemnikiem

Montaż: Słupek z podstawą betonową (słupek obciążony betonem) - z możliwością przestawienia kosza

Pytanie 11

Prosimy o szczegóły opisujące tablice wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w zestawie nr VII pyt. 9.

Pytanie 12

Jakie drabinki gimnastyczne należy uwzględnić w ofercie, pojedyncze czy podwójne?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić drabinki pojedyncze 90x250cm

Pytanie 13

Jakie siedziska trybun należy przyjąć do wyceny? Z oparciem czy bez, jaki kolor?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w zestawie nr VII pyt. 11.

Pytanie 14

Prosimy o podanie wymiarów daszków z poliwęglanów.

Odpowiedź:

Daszki z poliwęglanu – 4 szt.

Wymiary w rzucie z góry: 120x 270cm, średnica łuku w widoku z przodu: 193cm

Pytanie 15

Co kryje się pod pozycją nr 469 przedmiaru. Wyposażenie szatni – 2 kpl?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w zestawie nr V pyt. 19.

Pytanie 16

Co kryje się pod pozycją nr 474 przedmiaru. Wyposażenie siłowni – 1 kpl?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w zestawie nr V pyt. 19.

Pytanie 17

Co kryje się pod pozycją nr 475 przedmiaru. Wyposażenie fitness – 1 kpl?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w zestawie nr V pyt. 19.