

Sztum, dnia 19-11-2015r.

ON.272.11.2015.III

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębju o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Odpowiedź:

Podłoga sportowa ma być zgodna z 13 parametrami normy PN EN 14904:2009.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm. Zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważny do zaprojektowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podłogi systemowej ARIM SPORT o ile jest ona równoważna z systemem podłogi zaprojektowanej. Podłoga sportowa ma być zgodna z 13 parametrami normy PN EN 14904:2009.