

ON.272.1.2016.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 12,231 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do postanowienia Części II SIWZ (lit. g w zakresie ochrony znaków geodezyjnych) prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym w zakresie kosztów, wyłącznie w sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia punktów, o których mowa w lit. f) tego postanowienia SIWZ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych w okresie trwania realizacji inwestycji tj. w czasie od protokolarnego przyjęcia przez Wykonawcę znaków pod ochronę, do czasu protokolarnego przekazania Zamawiającemu znaków po zakończonej inwestycji. Protokolarnie przekazanie znaków będzie odbywało się w terenie przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie geodezji (przy udziale geodety).

Pytanie 2:

W związku z żądaniem wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (część II pkt. 10.1 SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podwykonawstwo dotyczy robót budowlanych.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty, o której mowa w części XIII oraz § 5 projektu umowy, pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza

określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że cena pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do treści części XVII ust. 1 pkt. 2 tiret pierwsze SIWZ oraz § 12 ust. 1 pkt. 2 tiret pierwsze wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nadzwyczajnych warunków pogodowych”?

Odpowiedź:

Pod pojęciem „nadzwyczajne warunki pogodowe” Zamawiający rozumie gwałtowne opady deszczu, ulewy, gradobicie, przejście trąby powietrznej itp.

Pytanie 5:

W nawiązaniu do treści części XVII SIWZ oraz § 12 wzoru umowy, zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza następujące przypadki zmiany umowy:

- a) W zakresie terminu realizacji umowy:
 - opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;
 - ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
 - konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych,
 - ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych
 - b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
 - wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
 - c) W zakresie innych zmian:
 - zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
 - zmiany w kolejności robót określonej w harmonogramie,
- Powyższe przypadki mogą mieć miejsce w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki dokonania zmian postanowień j umowy zawarte w części XVII SIWZ oraz § 12 wzoru umowy

Pytanie 6:

W nawiązaniu do postanowienia § 3 ust. 4 projektu umowy prosimy o skrócenie terminu, w którym Zamawiający przedstawi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do 7 dni. W interesie zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy jest, by podwykonawcy mogli rozpocząć roboty maksymalnie szybko po przekazaniu placu budowy, zatem dłuższy niż 7-dniowy termin na akceptację bądź zgłoszenie zastrzeżeń do umów podwykonawczych może negatywnie wpłynąć na tempo prac.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do Państwa prośby zmieniając zapis §3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„(...) 4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy. (...)”

Pytanie 7:

W nawiązaniu do postanowienia § 6 i 7 projektu umowy, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień umowy celem dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, **momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych** przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, **moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury**, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a **w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo**, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, **moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac**. Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż **Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi**. Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (**obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie**), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

- 1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,
- 2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają **bezwzględny obowiązek** wystawienia faktury z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Obecne brzmienie postanowień projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iż będzie w stanie uczynić zadość bezwzględnie obowiązującym przepisom Prawa, pozostając jednocześnie w zgodzie z postanowieniami umowy. Zamawiający nie przewidział, w jakim terminie zakończy procedurę odbioru, tymczasem zgodnie z umową to protokół odbioru ma być podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stron. Ponieważ obowiązek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania usługi spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie, koniecznym staje się dostosowanie postanowień projektu umowy do zmienionych przepisów. Obecne ich brzmienie powoduje, że istnieje ryzyko, iż Wykonawca będzie zmuszony do wystawienia faktury

zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodować może ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikające z braku płatności faktury przez Zamawiającego przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury aby wynikało z nich jednoznacznie, że Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca był w stanie wystawić fakturę końcową **z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi budowlanej** tj. w szczególności § 6 i 7 projektu umowy, który przewiduje częściowe płatności dla Wykonawcy bez określenia podstaw i terminu wystawienia faktury, a ponadto wystawienie faktury końcowej dopiero po podpisaniu protokołu odbioru robót, przy jednoczesnym braku wskazania terminu, w jakim odbiór ten się zakończy, albowiem nie jest wskazany termin, w którym inspektor nadzoru potwierdzi zakończenie robót i przyjęcie dokumentów.

Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano - montażowych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano - montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, **nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołu odbiorczego** (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-207/14-2/MW Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych. www.mofnet.gov.pl).

Odpowiedź:

Zamawiający w przytoczonym §6 umowy nie wyznaczył terminu wystawienia faktury przez Wykonawcę, a jedynie termin zapłaty za fakturę.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 3 projektu umowy prosimy o określenie terminu dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego robót (proponujemy 3 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę w formie pisemnej).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odbiór częściowy nastąpi według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Pytanie 9:

W nawiązaniu do postanowienia § 9 ust. 1 tiret czwarte projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że skutek w postaci odstąpienia od umowy może nastąpić tu wyłącznie w przypadku, gdy przerwa w realizacji robót nastąpi z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, nie zaś z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że skutek w postaci odstąpienia od umowy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do postanowienia § 10 ust. 3 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że termin usunięcia wad będzie uwzględniał techniczne uwarunkowania usunięcia danej wady oraz warunki pogodowe panujące w czasie, gdy wada będzie usuwana oraz że Zamawiający dostosuje termin usunięcia wad do ww. okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin usunięcia wad będzie nie dłuższy niż termin techniczny uzasadniony.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto posiada oświadczenia projektantów, że dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana z punktu widzenia celu, któremu na służyć.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, w tym w szczególności ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada ważne zgłoszenie robót będących przedmiotem zamówienia

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ewentualne braki nie obciążą Wykonawcy.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

W przypadku napotkania ewentualnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie postępowania, Zamawiający oceni zasadność udzielenia wynagrodzenia dodatkowego lub wydłużenia terminu wykonania zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

W przypadku napotkania okoliczności niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie, Zamawiający oceni zasadność udzielenia wynagrodzenia dodatkowego lub wydłużenia terminu wykonania zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

W przypadku napotkania okoliczności niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie, Zamawiający oceni zasadność udzielenia wynagrodzenia dodatkowego lub wydłużenia terminu wykonania zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Przekazana Wykonawcom dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Jeśli wykonawca zauważył ewentualne błędy lub baki powinien je zgłosić obecnie, w trakcie trwania postępowania.

W przypadku napotkania okoliczności niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie, Zamawiający oceni zasadność udzielenia wynagrodzenia dodatkowego lub wydłużenia terminu wykonania zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

Pytanie 18:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów. W przypadku braku pozwolenia, prosimy o potwierdzenie, że jego uzyskanie, uiszczenie ewentualnych opłat administracyjnych będą obowiązkami Zamawiającego oraz, że ewentualne warunki realizacji wskazane przez organ administracji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac poprzez modyfikację terminu zakończenia realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Decyzja zostanie przekazana wykonawcy po jej uzyskaniu, uiszczenie ewentualnych opłat administracyjnych będzie obowiązkiem Zamawiającego.

Pytanie 19:

Zwracamy uwagę, że termin prowadzenia wycinki drzew i krzewów możliwy jest poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. Realizacja zadania przewidziana jest na 5 miesięcy (maj –wrzesień 2016). Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót osobników i siedlisk gatunków chronionych zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015/1651 j.t.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.

Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinkę drzew nie stwierdzono w ich obrębie gatunków chronionych. Warunek postawiony przez RDOŚ dotyczy wyłącznie ewentualnego przeniesienia osobników z gatunku Pachnica Dębowa. W przypadku obecności gatunku chronionego Zamawiający wystąpi o stosowne zezwolenia. Nie będzie to wymagało wydłużenia realizacji terminu zamówienia.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykazania się zadaniami polegającymi na – ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na powierzchni minimum 55 000 m² w ramach jednego zadania, a nie w ramach kilku zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykazania się zadaniami polegającymi na – ułożeniu nawierzchni drogi lub chodnika z kostki brukowej betonowej w ilości minimum 4 000 m²; w ramach jednego zadania, a nie w ramach kilku zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie 22:

W nawiązaniu do postanowienia w Części IV punkt 1.2 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót sporządzonego wg załącznika numer 4 do SIWZ, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego warunku (tj. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na powierzchni minimum 55 000 m² oraz jedną robotę polegającą na ułożeniu nawierzchni drogi lub chodnika z kostki brukowej betonowej w ilości minimum 4 000 m²).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykazanie się ułożeniem nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na powierzchni minimum 55 000 m² oraz ułożeniem nawierzchni drogi lub chodnika z kostki brukowej betonowej w ilości minimum 4 000 m² w ramach dwóch odrębnych zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie dysponowania wymaganą kadrą posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami należy w taki sposób opisać nabyte doświadczenie aby było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez daną osobę funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego zaś za niewystarczające Zamawiający uzna wpisanie w rubryce „doświadczenie” w zał. 3 informacji typu: „trzy lata doświadczenia zawodowego”. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie sygn. akt: UZP/ZO/0-1166/06, z którego wynika, że w przypadku, gdy Zamawiający wymaga, by wymagane doświadczenie wykazać w latach, w ofertach winny znajdować się informacje co do okresów, w jakich poszczególne osoby pracowały przy realizacji inwestycji mających charakter robót podobnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie 25:

W nawiązaniu do §3 projektu umowy, prosimy o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projektów ich zmian drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący sposób ułatwi Wykonawcy komunikację z Zamawiającym a także przyczyni się do ochrony naszych zasobów naturalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie projektów umów o podwykonawstwo drogą elektroniczną. Powyższa informacja została dodana w Części II pkt 10.4.1. SIWZ.

Pytanie 26:

W związku z określeniem przez Zamawiającego w SIWZ terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej (30 września 2016 r.) zwracamy się z prośbą o zmianę wszystkich zapisów SIWZ zawierających powyższy termin i zastąpienie jej wskazaniem okresu czasu (wskazanego w konkretnej liczbie dni, tygodni lub miesięcy) liczonego od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy. Aktualne sformułowanie SIWZ, w tym istotnych postanowień umowy, które uniezależnia całkowicie termin wykonania zamówienia od dysponowania przez Wykonawcę placem budowy oznacza, że możemy mieć do czynienia z umową o świadczenie niemożliwe do spełnienia – będzie to miało miejsce np., gdy zawarcie umowy nastąpi później niż szacuje Zamawiający. Przypominamy, że o ile określono w istotnych postanowieniach umowy termin przekazania placu budowy, o tyle termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy, której to daty nawet Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować. Określenie terminu wykonania zadania poprzez wskazanie okresu czasu dawałoby jasność i pewność odnośnie treści zobowiązania Wykonawcy zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia wynika z konieczności rozliczenia przez Zamawiającego projektu w ramach **Programu rozwoju gminnej i powiatowej drogowej na lata 2016-2019** w terminie zakreślonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa powyżej.

Pytanie 27:

Prosimy Zamawiającego o określenie limitu kar należnych Zamawiającemu. Proponujemy limit w wysokości 20% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni limitu kar określonych §8 projektu umowy.

Pytanie 28:

W nawiązaniu do treści Części VIII pkt 3 SIWZ prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ppkt a)-e) tego punktu i jednocześnie skorygowanie pkt 10 w Części XV SIWZ który dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie poprzez wpłatę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Części XV pkt 10 SIWZ:

„(...) 10. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy. (...)”.

Pytanie 29:

D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - Opis techniczny oraz przekroje konstrukcyjne mówią o wykonaniu warstwy odcinającej (pod konstrukcją chodnika) z piasku średniego, natomiast dokumentacja zawiera tylko SST dotyczącą warstwy odsączającej ze żwiru 2/8 lub geowłókniny nietkanej-igłowanej. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę odcinającą z piasku.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę odcinającą z piasku średniego

Pytanie 30:

D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - Opis techniczny oraz przekroje konstrukcyjne mówią o wykonaniu warstwy mrozoodpornej (pod konstrukcją drogi) z gruntu niewysadzinowego, natomiast dokumentacja zawiera tylko SST dotyczącą warstwy odsączającej ze żwiru 2/8 lub geowłókniny nietkanej-igłowanej. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę mrozoodporną.

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę mrozoodporną z gruntu niewysadzinowego

Pytanie 31:

Zgodnie z projektem przewidziane jest wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 2,0cm. Czy ze względu na projektowaną grubość warstwy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki o uziarnieniu AC 11 W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki o uziarnieniu AC 11 W

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku istniejącej konstrukcji nawierzchni, na której przewidziano jedynie wzmocnienie warstwami bitumicznymi, ewentualne roboty gwarancyjne wynikające z braku nośności istniejącej konstrukcji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ewentualne roboty gwarancyjne wynikające z braku nośności istniejącej konstrukcji nie obciążą Wykonawcy

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada jedynie za wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, a nie za brak nośności występujący w istniejących konstrukcjach, na których należy wykonać jedynie wzmocnienie w postaci warstw bitumicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34:

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować w warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W. Projekt zakłada asfalt 35/50 natomiast SST 50/70.

Odpowiedź:

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna zastać wykonania z asfaltu 35/50

Pytanie 35:

Zamawiający w opisie technicznym na zadanie: „*Remont drogi powiatowej nr 3122G ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu*” podaje parametry projektowanej drogi powiatowej jako KR 2 natomiast w zamieszczonej SST D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA ŚCIERALNA podana jest kategoria KR 3. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu jaka będzie obowiązywała na w/w zadaniu.

Odpowiedź:

Parametry projektowej drogi powiatowej nr 3122 G ul Wojska Polskiego w Dzierzgoniu powinny odpowiadać kategorii ruchu KR 2

Pytanie 36:

Czy zamawiający dopuści zastosowanie asfaltu 50/70 do wykonania warstwy ścieralnej z SMA na zadaniu: „*Remont drogi powiatowej nr 3122G ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu*” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowaniu asfaltu 50/70 do wykonania warstwy ścieralnej z SMA

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zamiany dwóch zaprojektowanych warstw nawierzchni: wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W i ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S na nawierzchnię jednowarstwową z mieszanki mastykowo-grysowej SMA 16 JENA zgodną z wymaganiami zawartymi w Poradniku dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych „Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA” wydanym w 2014r?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do wykonania nawierzchni jednowarstwowej z mieszanki mastykowo - grysowej SMA 16 JENA

Pytanie 38:

Prosimy o określenie lokalizacji i wyjaśnienie ilości remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni. W przedmiarze podano: 15.352x0,03x0,1=46,06 Mg. Chodzi o odcinek Mirowice-Mikołajki Pom.

Odpowiedź:

Na odcinku drogi Mirowice - Mikołajki Pomorskie należy wykonać remont cząstkowy istniejącej nawierzchni w ilości 46.06 t

Pytanie 39:

Prosimy o określenie sposobu wykonania remontu istniejącej konstrukcji nawierzchni. Projekt zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 2 cm z betonu asfaltowego AC16W oraz warstwy ścieralnej o grubościach 3 i 4 cm. Dodatkowo projekt podaje parametry projektowanej drogi na odcinku prostym przekrój daszkowy 2% i na łuku przechyłka jednostronna 2 %. W związku z tym że remontowane drogi są w złym stanie technicznym (koleiny, zapadnięcia, wykruszenia) nie jest możliwe ułożenie na istniejącej nawierzchni warstwy 2 cm i zachowanie parametrów projektowych. Układana warstwa odzwierciedli dokładanie warstwy na których będzie układana. Dodatkowym problemem jest to że nie ma możliwości poprawnego ułożenia warstwy o grubości 2 cm z betonu o uziarnieniu 0/16 (min. Grubość warstwy dla uziarnienia 0/16 to 4 cm).

Odpowiedź:

Zakres przedmiotowych remontów polegać będzie na remoncie istniejących nawierzchni poprzez wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej i zachowanie istniejących spadków poprzecznych drogi na łukach poziomych. Dopuszcza się wykonanie mieszanki o uziarnieniu AC 11 W.

Pytanie 40:

W związku z tym że Projekt odcinka Folwark-Protajny zawiera odcinek o długości 2,6 km a do wykonania jest odcinek o długości 1,3 km prosimy o określenie o który odcinek do remontu chodzi (prosimy o określenie kilometraża). Prosimy też o określenie miejsca przekrojów normalnych na tym odcinku.

Odpowiedź:

Chodzi o odcinek od km 0+000 do km 1+300. Przekroje A-A oraz B-B są zlokalizowane na odcinku km 0+000 do km 0+350 w miejscu występowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, przekroje C-C oraz D-D w miejscu rozbiórki istniejących płyt drogowych od km 0+350 do km 1+300.

Pytanie 41:

Prosimy o podanie czy dla remontu odcinka Węgry-Zakład PAMA obowiązują profile (rys. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Rysunki 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 przedstawiają ten sam profil (ten sam odcinek km 0-0+600). Dodatkowo zwracamy uwagę i prosimy o wyjaśnienia, gdyż profil przedstawia wyrównania o różnych grubościach a nawet odcinki do frezowania (różnice rzędnych niwelety i terenu od 1 cm do 23 cm) czego nie przewiduje przedmiar (wyrównanie 2 cm na całym odcinku).

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił załącznik A do SIWZ dla remontu odcinka drogi Węgry – Zakład PAMA o poprawne profile Rysunki 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.