

Sztum, dnia 21-03-2017r.

ON.272.3.2017.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) w odpowiedzi na poniższe zapytanie dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie nr 1:

W odpowiedziach na pytanie nr 2 z dnia 14.03.2017 oraz na pytanie nr 1 z dnia 15.03.2017r. Zamawiający poinformował, że do warstwy wiążącej/wyrównawczej należy stosować asfalt zwykły 50/70 i jednocześnie parametry materiałowe mają być jak dla kategorii KR3-6. Wykonawca informuje, że dla najwyższych kategorii ruchu dokument „WT-2:2010 i 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne” nie dopuszcza zastosowania tego rodzaju asfaltu, tylko twardszy asfalt zwykły 35/50, który znacznie lepiej spełnia swoją funkcję w dolnych warstwach konstrukcji dla KR3-6 i dlatego też stosuje się go najczęściej w tego rodzaju warstwach.

Prosimy o potwierdzenie, że dla mieszanek mineralno -asfaltowych do warstwy wiążącej/wyrównawczej na przedmiotowym zadaniu można stosować również inne asfalty dopuszczone przez WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 do mieszanek na warstwę wiążącą..

Pytanie nr 2:

W wyjaśnieniach z dnia 14.03.2017 zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 4, że dla mieszanki SMA 11-PMB należy zastosować asfalt 45/80-65, natomiast w odpowiedzi na pytanie 14, że zastosować asfalt 45/80-55.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dopuszcza zastosowanie obydwu rodzajów asfaltu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wbudowanie mieszanki SMA 11-PMB z rodzajem asfaltu zgodnym z SST.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wbudowanie mieszanki SMA 11-PMB z rodzajem asfaltu zgodnym z SST.

**Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys**