

Sztum, dnia 29-03-2018 r.

ON.272.3.2018.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm) w odpowiedzi na poniższe zapytanie dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie opisu pozycji 2.8 w przedmiarze ściana oporowa

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opis pozycji 2.8 w przedmiarze „Ściana oporowa” Branży konstrukcyjnej o zapis:

„Trzpień dylatacyjny ze stali nierdzewnej z tuleją poślizgową Dn 25 mm”.

Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys