

ON.272.11.2018.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

ZADANIE II:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zamieszczonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania z dnia 06.12.2018r. proszę o przyporządkowanie drzwi z załącznika PPOŻ.5 do odpowiedników drzwi z rysunków PPOŻ.1 i PPOŻ.3

Według naszej analizy brak spójności pomiędzy tymi dokumentami.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki drzwiowej podano na rysunkach A.6 oraz PPOŻ.5, gdzie rysunek PPOŻ.5 jest uzupełnieniem rysunku A.6. Drzwi wejściowe do budynku na parterze w klatce bocznej oraz klatce głównej nie projektuje się jako drzwi PPOŻ. W związku z czym drzwi wejściowe do budynku o wymiarach 200x210+40 1szt. (rozwierane, dwuskrzydłowe, oszklone); 110x200 2 szt. (rozwierane, jednoskrzydłowe, oszklone) oraz drzwi przesuwane, oszklone, dwuskrzydłowe 110x200 nie projektuje się do wykonania jako PPOŻ.

Stolarka okienna została opisana na rzutach architektury oraz PPOŻ – Wielkości stolarki może ulec zmianie ze względu wybór producenta stolarki.

Dokładny wymiar stolarki należy pobrać z natury.

**Wicestarosta Sztumski
/-/ Kazimierz Szewczun**