

Sztum, dnia 13-11-2019r.

ON.272.5.2019.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

Pytanie 1:

Zwracamy się o przedstawienie aktualnego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgłoszenie robót na przedmiotowe zadanie, które zostało umieszczone w załączniku C do SIWZ,

Pytanie 2:

Zwracamy się o potwierdzenie, że istniejące karpy pozostałe po ściętych drzewach należy pozostawić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące karpy po ściętych drzewach należy usunąć.

Pytanie 3:

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznych – zwracamy się o przesłanie uzgodnień z właścicielami urządzeń.

Odpowiedź:

Planowane roboty nie powodują naruszenia urządzeń liniowych telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasach drogowych. Na projektowanych zjazdach przewidziano rury ochronne o długości 58 m. Zamawiający nie posiada uzgodnień z właścicielami urządzeń.

Pytanie 4:

Z wizji lokalnej wynika, iż na całej długości remontowanej drogi występują krzaki na skarpach i rowach.

Zwracamy się o potwierdzenie, że w cenie jednostkowej oczyszczenia rowów z namułu należy ująć koszty ww robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w cenie jednostkowej oczyszczenia rowów z namułu należy ująć koszty usunięcia krzaków na skarpach i rowach.

Pytanie 5:

W opisie technicznym w pkt 1.5 „Ocena warunków posadowienia obiektu” – jest odniesienie do Dokumentacji geologicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń wykonania w marcu 2015 – opracowanie Daniel Kochanowski nr upr. XI-058/POM. Zwracamy się o jej przekazanie.

Odpowiedź:

Opracowanie zostało umieszczone w załączniku C do SIWZ

Pytanie 6:

Zwracamy się o informację, do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew?

Odpowiedź:

Dłuzyce i grube konary drzew stanowią własności Zamawiającego. W wycenie należy ująć koszty transportu drewna na plac w miejscowości Cygusy, 82-400 Sztum, odległość do 12 km. Pozostałe elementy drzew i krzewów (karpy i gałęzie) należą do Wykonawcy, ich transport i utylizację należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Wicestarosta Sztumski
/-/ Kazimierz Szewczun