

Sztum, dnia 13-11-2019r.

ON.272.5.2019.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się o dopuszczenie wbudowania mieszanki AC 11W35/50 jako warstwę wyrównawczą (konstrukcja wzmocnienia istniejącej jezdni – nakładka).

Proponowana przez wykonawcę mieszanka jest bardziej dostępna – a co za tym idzie, jej zastosowanie jest ekonomicznie uzasadnione. Wykonawca nadmienia, iż zmiana mieszanki nie wpłynie negatywnie na trwałość konstrukcji.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wbudowanie mieszanki AC 11W 35/50 jako warstwę wyrównawczą.

**Wicestarosta Sztumski
/-/ Kazimierz Szewczun**