

Sztum, dnia 13-11-2019r.

ON.272.5.2019.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie jak Zamawiający interpretuje pomoc załączonego przedmiaru przy określeniu zryczałtowanej ceny. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść i zawartość przedmiaru?

Odpowiedź:

Przedmiar robót ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie oferty poprzez wstępne wskazanie zakresu robót, jednakże nie wyklucza możliwości, że w załączonym przedmiarze nie został pominięty jakiś zakres robót, co powinien przeanalizować i uwzględnić Wykonawca. Równocześnie w przypadku, gdy w dokumentacji brak jest wystarczającej informacji przy sporządzaniu oferty można posiłkować się sporządzonym przedmiarem.

Pytanie 2

Proszę o określenie czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki oraz o wskazanie odległości ewentualnego transportu.

Odpowiedź:

Dłuższe i grube konary drzew stanowią własności Zamawiającego. W wycenie należy ująć koszty transportu drewna na plac w miejscowości Cygusy, 82-400 Sztum, odległość do 12 km. Pozostałe elementy drzew i krzewów (karpy i gałęzie) należą do Wykonawcy, ich transport i utylizację należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie ilości drzew przeznaczonych do wycinki. Według przedmiaru jest to 99 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Czy dla zadania wydano decyzję środowiskową określającą zakres wycinek drzew i krzewów oraz sporządzono Raport Oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Nie wydano decyzji środowiskowej, oraz nie sporządzono Raportu oddziaływania na środowisko

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie ilości nasadzeń lipy drobnolistnej przewidzianych w projekcie i podanie wymaganych wymiarów sadzonek. Według przedmiaru jest to 130 sztuk.

Odpowiedź:

Należy dokonać nasadzeń w ilości 130 szt. o obwodach pnia na wysokości 100 cm, min. 10 cm gatunku:

- klon pospolity – 55 szt.
- jesion wyniosły – 55 szt.
- lipa drobnolistna – 20 szt.

Nasadzeń należy dokonać miejscach wskazanych przez Zamawiającego w pasie drogi powiatowej nr 3114G, zgodnie z poniższymi zasadami,

- dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby korzenie mogły się w nich swobodnie pomieścić (orientacyjne wymiary dołków 0,60 x 0,60 m lub 0,80 x 0,80 m) i powinny być zaprawione ziemią urodzajną,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
- na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk, na którym układa się korzenie przy sadzeniu,
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki w ilości min. 2 szt., wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
- drzewa należy przymocować do palików za pomocą elastycznej taśmy parcianej o szerokości 2 cm, grubego sznura o średnicy 1,0 cm z tworzywa naturalnego (len, konopie).
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów,

Nasadzenia objęte są okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia odbioru końcowego robót i polega na:

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- okopczykowaniu drzew jesienią,
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,
- wymianie zniszczonych palików i wiązań,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Pytanie 6

Proszę o określenie okresu gwarancji oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczkową.

Odpowiedź:

Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok

Pytanie 7

Proszę o przedstawienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących latarni oświetleniowych z zasilaniem hybrydowym.

Odpowiedź:

Zamawiający umieszcza Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą oświetlenia hybrydowego w załączniku C do SIWZ

Pytanie 8

Podczas wizji lokalnej stwierdzono obecność krzewów nieujętych w przedmiarze robót i inwentaryzacji zieleni. Czy Wykonawca, po określeniu ich powierzchni, otrzyma dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wycinki?

Odpowiedź:

W cenie jednostkowej oczyszczenia rowów z namułu należy ująć koszty usunięcia krzaków na skarpach i rowach.

Pytanie 9

Z uwagi na okres świąteczny poprzedzający termin składania ofert i potrzebę szczegółowej analizy dokumentacji technicznej w celu rzetelnego określenia zryczałtowanej ceny Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.11.2019r.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.11.2019r. godz. 10.00