

ZESTAWIENIE WYMIANY POWIETRZA W POMIESZCZENIACH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE							
NR.POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	KUBATURA [m ³]	KROTNOŚĆ	NAWIEW [m ³]	WYWIEW [m ³]	UKŁAD	UWAGI OGÓLNE
0/01	SALA AUDYTORYJNA		min. 20m ³ /os./h	600m ³ /h	600m ³ /h	WCN	max. 30 osób w pomieszczeniu
0/04	SEKRETARIAT PORADNI PP	67,63m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/05	BIURO DYREKTORA PORADNI PP	60,65m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/06	POM. TERAPEUTYCZNE PORADNI PP	65,62m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/07	POM. TERAPEUTYCZNE PORADNI PP	65,12m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/08	POM. TERAPEUTYCZNE PORADNI PP	66,51m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/09	POM. TERAPEUTYCZNE PORADNI PP	65,51m ³	min. 20m ³ /os./h	240m ³ /h	240m ³ /h	WCN	max. 12 osób w pomieszczeniu
0/10	POM. TERAPEUTYCZNE PORADNI PP	65,51m ³	min. 20m ³ /os./h	240m ³ /h	240m ³ /h	WCN	max. 12 osób w pomieszczeniu
0/11	POM. TERAPEUTYCZNE PORADNI PP	62,64m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/12	PRZEDSIONEK WC NIEPEŁNO. - DZIECI	13,89m ³	min. 50m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	WH	Nawiew – nawiewnik okienny
0/13	WC NIEPEŁNOSP. / DAM. - DZIECI	26,70m ³	min. 50m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	WH	Nawiew – nawiewnik okienny + krata drzwiowa o powierzchni 0,22m ² do każdego z pomieszczeń
0/14	WC MĘSKIE - DZIECI	41,77m ³	min. 50m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	WH	Nawiew – nawiewnik okienny + krata drzwiowa o powierzchni 0,22m ² do każdego z pomieszczeń
0/15	WC INTERESANTÓW	37,89m ³	min. 50m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	WH	Nawiew – nawiewnik okienny + krata drzwiowa o powierzchni 0,22m ² do każdego z pomieszczeń
0/16	SERWEROWNIA PORADNI PP	28,10m ³	min. 1 wym./h	100m ³ /h	100m ³ /h	WCN	
0/17	POMIESZCZENIE SOCJALNE	38,20m ³	min. 20m ³ /os./h	120m ³ /h	120m ³ /h	WCN	max. 6 osób w pomieszczeniu
0/19	WC MĘSKIE - PERSONEL	13,20m ³	min. 50m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	WH	Nawiew - krata drzwiowa o pow. 0,22m ² do każdego z pomieszczeń
0/20	WC DAMSKIE - PERSONEL	23,88m ³	min. 50m ³ /h	50m ³ /h	50m ³ /h	WH	Nawiew - krata drzwiowa o pow. 0,22m ² do każdego z pomieszczeń
0/21	ARCHIWUM PORADNI PP	66,60m ³	min. 1 wym./h	100m ³ /h	100m ³ /h	WCN	
0/24	HALL / POCZEKALNIA	306,69m ³	min. 1 wym./h	360m ³ /h	360m ³ /h	WCN	Nawiew – nawiewnik okienny + krata drzwiowa o powierzchni 0,22m ² do każdego z pomieszczeń

WH – wentylacja hybrydowa; **WCN** – wentylacja mechaniczna za pomocą centrali nawiewno – wywiewnej z nagrzewnicą wodną oraz odzyskiem ciepła